



2階縦枠図 (1/50)

パネル H = 3,300
 パネル H = 2,750

1Fに床暖房有。パッキンの拾い出し願います。
 特記無き集成材はE120-F330 (SPF) 以上とする

承認図面 12/29

開口部標準			
<p>外壁合板: 3 x 9 石膏ボード: 3 x 9 特記無きはマグサ天付を標準とする</p>			
標準開口記号			
標準逃げ寸法			
凡例			
	まぐさ受金物		防水石膏ボード
	柱脚・柱頭金物		タイル下地防火板
	まぐさ受		下り天井
	柱(404)		補強スタット位置を示す
	帯金物S-65		壁付換気扇
	帯金物S-67		
	かど金物 TC-11		
特記仕様			
1. 小屋組の妻壁と外壁は、たて枠1本おきに帯金物 S65 で緊結する。			
2. 壁高さは図示なき限り、各階 H = 2450mm とする。			
3. 外部まぐさ高さ RH は図示なき限り、RH = 250mm とする。 内部まぐさ高さ RH は図示なき限り、RH = 245mm とする。			
4. ROW (呼称) 03, 04 開口のまぐさは図示なき限り、204 又は 206 の平使いとする。			
5. セッコウボード部は外周部はGNF40@100、 中間部は@200とする			
6. 外面材は外周部はCN50@50、中間部は@100とする			

検図	修正	設計	特記